

令和 3年 12月 8日

入札参加予定者 様

社会福祉法人 青谷福祉会
理事長 鉄永富佐子

青谷こども学園本園改築工事 の質問回答書 (通知)

このことについて、設計図書等に関する質問について、下記のとおり通知します。

記

設計図書等に関する質問回答書 (その1)	
工 事 名	青谷こども学園本園改築工事
入札予定日	令和3年12月13日
提出年月日	令和3年12月 6日
質問事項	回 答
1. 現状図面では区画線の詳細がわからず、数量等の把握ができない為、確認できる図面がないでしょうか。 2. 現場事務所、駐車スペース等の確保は別途必要でしょうか。 3. 和室天井化粧石膏ボード 吉野天井材UKとなっているが、R3.11末で生産・販売中止となっています。PB9.5t 下地クロス仕上で良いでしょうか。 4. 内訳書14.塗装工事にEP塗珪カル面とあるが、図面に当該箇所がない。指示をお願いします。 5. 不燃化粧壁材の目地納まりについて指示・図示がないが、指示を願います。	1. 防火上主要な区画は、添付図面のとおり。 2. 道路を挟んだトレーニングセンター側駐車場の5台程度の有償貸出し可能。ただし、その位置の現場事務所等の建設は不可。位置は、添付図面のとおり。 3. よろしい。 4. 2階天井面より、天窓までのPB壁面。(珪カル面をPB面に訂正) 5. コーキング目地としてください。